

广东省揭阳市发展和改革局

揭市发改节能函〔2022〕9号

揭阳市发展和改革局关于揭阳惠来冷链物流中心 项目节能报告的审查意见

广东天惠冷链物流有限公司：

你司《关于出具揭阳惠来冷链物流中心项目节能审查意见的请示》及相关材料收悉。经审查，具体意见如下：

一、项目经有关咨询机构做出评审意见，原则同意该项目节能评审报告的评审意见。

二、该项目总投资27000万元，总建筑面积36458.41平方米。建设内容及规模为：拟在揭阳市惠来县临港产业园西片建设1座3层农产品及水产品综合冷库；1座3层冷冻水产及制冰冷库；1座5层办公综合楼；1座3层配送中心；1座1层消防水池水泵房。并购置：制冷设备、仓储作业设备、冷链物流运输设备等。项目建成后，年能源消耗电量为1937.20万千瓦时，年消耗天然气1.10万立方米，年耗柴油为9.25吨，年用水量为2.92万立方米。年综合能源消费量约2408.93吨标准煤（当量值），5750.36吨标准煤（等价值）。

三、请你单位严格按照行业标准及规范落实节能报告各项节能措施，优先选用能效标准领先的产品和设备，将能效指标作为重要的技术指标列入设备招标文件和采购合同，不得使用国家明令禁止和淘汰的落后工艺及设备。并根据《能源管理体系要求》（GB/T23331-2012）、《工业企业能源管理导则》（GB/T15587-2008）、《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB 17167）等规范，健全能源管理体系，配备能源计量器具，建立能源计量管理体系。

四、本审查意见是项目开工建设、竣工验收和运维管理的重要依据。项目投入生产、使用前，请你单位严格按照国家发展改革委编制的《固定资产投资节能验收工作指南》（2018年本）自行组织节能验收并将节能验收报告报备我局并抄送惠来县发展和改革局。

五、请你单位按照节能承诺切实做好相关工作，我局将视情况对项目组织现场抽查，核查项目节能报告内容是否符合相关要求，并视情依据《节能监察办法》（国家发展改革委2016年第33号令），对项目组织开展节能监察。如发现未履行节能审查意见，并视情况将相关失信行为通过“信用广东网”等公共信用信息平台依法向社会公开。

六、本审查意见自印发之日起两年内有效。如需延期或变更，请按照《广东省固定资产投资项目节能审查实施办法》（粤发改资环〔2018〕268号）第十六条规定执行。



揭阳市发展和改革委员会

2022年8月17日

公开方式：主动公开

抄送：惠来县发展和改革委员会