

揭阳市发展和改革委员会文件

揭发改核准〔2024〕9号

揭阳市发展和改革委员会关于新建揭阳至惠来铁路 项目“揭阳AT牵引变电所”接入系统 工程项目核准的批复

广东电网有限责任公司揭阳供电局：

《揭阳供电局关于新建揭阳至惠来铁路项目“揭阳AT牵引变电所”接入系统工程上报核准的请示》及有关材料收悉。经研究，现就该项目核准事项批复如下：

一、为确保揭阳AT牵引变电所得充足可靠的电力供应，揭惠铁路的安全稳定运行，依据《行政许可法》《企业投资项目核准和备案管理办法》，同意建设新建揭阳至惠来铁路项目“揭阳AT牵引变电所”接入系统工程项目（项目代码为：2407-445203-04-01-

609723)。

项目单位为广东电网有限责任公司揭阳供电局。

二、项目建设地点为揭阳市揭东区埔田镇、锡场镇。

三、项目主要建设内容及规模：新建220千伏揭阳AT牵引变电所至飞凤站2个单回路架空线路，线路路径长约 1×8.2 千米+ 1×8.2 千米；220千伏飞凤站扩建2个220千伏出线间隔；建设配套的通信光缆及二次系统工程。

四、项目总投资为3537.0万元，其中项目资本金为707.4万元,资本金占项目总投资的比例为20.0%。

五、建设项目要满足国家和省有关安全、环保、节能等标准。

六、项目要切实抓好建设安全管理工作，严格执行国家安全生产法律法规及行业规章制度，确保安全生产责任落实到位，杜绝发生安全事故；在项目实施中，要进一步加强可能引发社会稳定风险因素的分析，针对识别的特征风险因素，做好项目各阶段风险防范、化解工作；要按有关规定做好项目质监工作，在收到核准文件后将电力项目安全管理和质量管控事项告知书（加盖公章）反馈我局。

七、工程建设和设备招标按照国家和省有关规定执行，工程招标核准意见详见附件。

八、项目核准的相关文件分别是《关于新建揭阳至惠来铁路项

目“揭阳AT牵引变电所”接入系统工程安全风险等级为低风险的批复》（揭东府函〔2024〕437号）、《关于征询新建揭阳至惠来铁路项目“揭阳AT牵引变电所”接入系统工程配套220千伏线路路径意见的复函》（揭东府会函〔2024〕270号）、《关于揭阳至惠来铁路项目“揭阳AT牵引变电所”接入系统工程可行性研究报告的通知》（广电规〔2024〕132号）、《广东省能源局关于广东省电网发展“十四五”规划中期调整有关工作的通知》（粤能电力函〔2024〕151号）、《新建揭阳至惠来铁路项目“揭阳AT牵引变电所”接入系统工程项目申请报告》。

九、如需对本项目核准文件所规定的建设地点、建设规模、主要建设内容等有关内容进行调整，请按照《企业投资项目核准和备案管理办法》的有关规定，及时以书面形式提出变更申请，我局将根据项目具体情况，作出是否同意变更的决定。

十、请你单位在项目开工建设前，依据相关法律、行政法规规定办理规划许可、土地使用、资源利用、安全生产、环境影响评价等相关手续。

十一、项目予以核准决定或者同意变更决定之日起2年未开工建设，需要延期开工建设的，请你单位在2年期限届满的30个工作日内，向我局申请延期开工建设。开工建设只能延期一次，期限最长不超过1年。国家对项目延期开工建设另有规定的，依照其规定。

附件：招标核准意见



公开方式：主动公开

抄送：市自然资源局、市生态环境局、市住房城乡建设局、市应急管理局、市统计局，揭东区发展和改革局。

附件：

广东省工程招标核准意见表

项目名称： 新建揭阳至惠来铁路项目“揭阳AT牵引变电所”接入系统工程
项目代码： 2407-445203-04-01-609723

	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用招标方式
	全部招标	部分招标	自行招标	委托招标	公开招标	邀请招标	
勘察	核准			核准	核准		
设计	核准			核准	核准		
建筑工程	核准			核准	核准		
安装工程	核准			核准	核准		
监理	核准			核准	核准		
主要设备	核准			核准	核准		
重要材料	核准			核准	核准		
其他	核准			核准	核准		

核准意见：
新建揭阳至惠来铁路项目“揭阳AT牵引变电所”接入系统工程总投资约为3537万元，根据《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》有关规定，同意核准该项目采用公开招标方式。



核准部门盖章
2024年8月26日

注：核准部门在空格注明“核准”或者“不予核准”。