

以此件为准

揭阳市发展和改革局文件

揭发改核准〔2024〕12号

揭阳市发展和改革局关于巨正源(揭阳)新材料 基地项目110千伏用户变电站及其配套接 入系统工程项目核准的批复

揭阳巨正源科技有限公司：

报来《关于“巨正源(揭阳)新材料基地项目110千伏用户变电站及其配套接入系统工程”项目核准的请示》及有关材料收悉。经研究，现就该项目核准事项批复如下：

一、为保证重大产业项目用电需求和供电可靠性，依据《行政许可法》、《企业投资项目核准和备案管理办法》，同意建设巨正源(揭阳)新材料基地项目110千伏用户变电站及其配套接入系统工程项目（项目代码为：2409-445200-04-01-232884）。项目单位为揭阳巨正源科技有限公司。

二、项目建设地点为揭阳市大南海石化工业区滨海站沿石化大道至巨正源站、巨正源站沿石化大道至园区站。

三、项目主要建设内容及规模：建设巨正源110kV降压站1座，主变容量为 $2\times 63\text{MVA}+2\times 25\text{MVA}$ ；巨正源用户站引入两回110kV线路，一回从220kV滨海站至110kV巨正源站，一回从220kV园区站至110kV巨正源站，双回线路长度约10km；配套的通信及二次系统。

四、项目总投资为16942.9万元，其中项目资本金为5082.87万元,资本金占项目总投资的比例为30.0%。

五、建设项目要满足国家和省有关安全、环保、节能等标准。

六、项目单位要切实抓好建设安全管理工作，严格执行国家安全生产法律法规及行业规章制度，确保安全生产责任落实到位，杜绝发生安全事故；在项目实施中，要进一步加强可能引发社会稳定风险因素研判，做好项目各阶段风险防范、化解工作；要按有关规定做好项目质监工作，在收到核准文件后将电力项目安全管理和质量管控事项告知书（加盖公章）反馈我局。

七、项目核准的相关文件分别是《广东省能源局关于同意揭阳市一批输变电工程调整并纳入省“十四五”电网发展规划的复函》（粤能电力函[2024]372号）、《揭阳大南海石化工业区高压电缆沟配套工程社会稳定风险评估报告意见的批复》、《关于对巨正源(揭阳)新材料基地项目110千伏用户变电站及其配套接入系统工程线路路径意见的复函》、《建设用地规划许可证》（地字第

4452242023YG0003334号)、《不动产权证》(粤(2023)惠来县不动产权第0002287)、《巨正源(揭阳)新材料基地项目110千伏用户变电站及其配套接入系统工程项目申请报告》。

八、如需对本项目核准文件所规定的建设地点、建设规模、主要建设内容等有关内容进行调整,请按照《企业投资项目核准和备案管理办法》的有关规定,及时以书面形式提出变更申请,我局将根据项目具体情况,作出是否同意变更的决定。

九、请你单位在项目开工建设前,依据相关法律、行政法规规定办理规划许可、土地使用、资源利用、安全生产、环境影响评价等相关手续。

十、项目予以核准决定或者同意变更决定之日起2年未开工建设,需要延期开工建设的,请你单位在2年期限届满的30个工作日前,向我局申请延期开工建设。开工建设只能延期一次,期限最长不超过1年。国家对项目延期开工建设另有规定的,依照其规定。



公开方式: 主动公开

抄送:市自然资源局、市生态环境局、市住房城乡建设局、市应急管理局、市统计局,惠来县发展和改革局,揭阳大南海经济发展局。