


经现场勘察并与中石油渤海石油开发利用有限公司确认,本工程气库由空港区海底竖井中压气管进de315预留管接后入,新建燃气气库进材为聚乙烯燃气管道(PE100,SDR11),管径为de110+de355,设计压力为4.0MPa,运行压力0.15~0.4MPa,设计中压竖井总长度为23.814km;濮阳市示范区中区输气管道工程陈楼片区燃气管道(一期)总长度共计38.691km,管径详见燃气气库管径图。

4、坐标系统:平面坐标采用2000国家大地坐标系;高程采用1985国家高程基准。

杭州市城乡建设设计院股份有限公司

 杭州城乡建筑设计院股份有限公司 HANGZHOU URBANRURAL CONSTRUCTION DESIGN INSTITUTE CO.,LTD.	专业负责		专业负责		工程名称		桐乡市乌镇互联网国际会展中心工程		图名		总平面图		比例		1:1	
	审定	负责	设计	审核	编制	项目	桐乡市乌镇互联网国际会展中心工程（一期）		图号		06		日期		2025.07	
	审核	负责	设计	审核	编制	项目	桐乡市乌镇互联网国际会展中心工程（一期）		图号		06		日期		2025.07	
	审核	负责	设计	审核	编制	项目	桐乡市乌镇互联网国际会展中心工程（一期）		图号		06		日期		2025.07	