

揭阳市发展和改革局文件

揭发改核准〔2026〕9号

揭阳市发展和改革局关于惠来200MW/400MWh集中共享储能电站示范项目升压站至220kV 陂美站220kV电缆线路工程 项目核准的批复

蔚能（惠来）储能科技有限公司：

《关于报请市发展改革局支持惠来200MW/400MWh集中共享储能电站示范项目升压站至220kV陂美站220kV电缆线路工程申报核准相关工作的请示》及有关材料收悉。经研究，现就该项目核准事项批复如下：

一、为满足惠来200MW/400MWh集中共享储能电站接入需求，依据《行政许可法》《关于企业投资项目核准和备案管理的实施办法》，同意建设惠来200MW/400MWh集中共享储能电站示范项

目升压站至220kV陂美站220kV电缆线路工程项目（项目代码为：2609-445224-04-01-407338）。项目单位为蔚能（惠来）储能科技有限公司。

二、项目建设地点为揭阳市惠来县葵潭镇长春社区。

三、项目主要建设内容及规模：新建1回惠来200MW/400MWh集中共享储能电站示范项目升压站至220kV陂美站220kV电缆线路，线路路径长约1×0.3km，电缆选单芯铜导体1×1200mm²截面；一条由惠来蔚能储能升压站至220kV陂美站48芯管道光缆，光缆路径约1×0.8km（含站内0.5km光缆）。

四、项目总投资为675.38万元。

五、建设项目要满足国家和省有关安全、环保、节能等标准要求。

六、项目单位要切实抓好建设安全管理工作，严格执行国家安全生产法律法规及行业规章制度，确保安全生产责任落实到位，杜绝发生安全事故；在项目实施中，要进一步加强可能引发社会稳定风险因素的分析，针对识别的特征风险因素，做好项目各阶段风险防范、化解工作；要按有关规定做好项目质监工作，在收到核准文件后将电力项目安全管理和质量管控事项告知书回执（加盖公章）反馈我局。

七、请项目法人严格执行国家和省有关招投标的规定，工程招标核准意见附后。

八、项目核准的相关文件分别是《广东省能源局关于广东省电

网发展“十四五”规划中期调整有关工作的通知》（粤能电力函〔2024〕151号），《惠来县人民政府关于<惠来200MW/400MWh集中共享储能电站示范项目升压站至220kV陂美站220kV电缆线路工程社会稳定风险评估报告>的批复》（惠府函〔2026〕134号），《关于征询惠来200MW/400MWh集中共享储能电站示范项目升压站至220kV陂美站220kV电缆线路工程路径意见的复函》（惠府函〔2026〕57号），《关于做好揭阳市2026年新型储能电站项目建设的通知》（揭市发改函〔2026〕421号），《惠来200MW/400MWh集中共享储能电站示范项目升压站至220kV陂美站220kV电缆线路工程项目申请报告》。

九、如需对本项目核准文件所规定的建设地点、建设规模、主要建设内容等有关内容进行调整，请按照《关于企业投资项目核准和备案管理的实施办法》（《外商投资项目核准和备案管理办法》）的有关规定，及时以书面形式提出变更申请，我局将根据项目具体情况，作出是否同意变更的决定。

十、请蔚能（惠来）储能科技有限公司在项目开工建设前，依据相关法律、行政法规规定办理规划许可、土地使用、资源利用、安全生产、环境影响评价等相关手续。

十一、项目予以核准决定之日起2年未开工建设，需要延期开工建设的，请蔚能（惠来）储能科技有限公司在2年期限届满的30个工作日前，向我局申请延期开工建设。开工建设只能延期一次，期限最长不超过1年。国家对项目延期开工建设另有规定的，依照其规

定。

附件：广东省工程招标核准意见表



公开方式：主动公开

抄送：市自然资源局、生态环境局、住房城乡建设局、应急管理局、统计局，惠来县发展和改革局。

附件

广东省工程招标核准意见表

项目名称： 惠来200MW/400MWh集中共享储能电站示范项目升压站至220kV陂美站220kV
电缆线路工程
项目代码： 2609-445224-04-01-407338

	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用招标方式
	全部招标	部分招标	自行招标	委托招标	公开招标	邀请招标	
勘察							
设计							
建筑工程							
安装工程							
监理							
主要设备	核准				核准		
重要材料	核准				核准		
其他							

核准意见：
惠来200MW/400MWh集中共享储能电站示范项目升压站至220kV陂美站220kV电缆线路工程项目总投资约为675.38万元，根据《必须招标的工程项目规定》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第16号）第五条规定，该项目勘察、设计、建筑工程、安装工程、监理费用单项规模未达到依法必须进行招标项目的规模标准，不予核准。

